



ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH w GDAŃSKU


80-778 Gdańsk, ul. Mostowa 11A
Sekretariat tel. (58) 320-20-28; tel. / fax. (0 58) 320-20-25; Regon: 191687276
www.zdw-gdansk.pl email: sekretariat@zdwgdansk.pl



REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH w BYTOWIE ul. Leśna 1, 77-100 Bytów

tel./fax. 59 822 32 51, 59 822 71 51, e-mail bytow@zdwgdansk.pl

RDB.4452.15.2024.PD



Bytów dn. 13 sierpnia 2024r.

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka
ul. Gdańska 5
77-116 Czarna Dąbrówka

W odpowiedzi na pismo OA.0003.7.2024.AD z dnia 29.07.2024r. skierowane do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Łęborku i przekazane zgodnie z właściwością do Rejonu dróg wojewódzkich w Bytowie (data wpływu 05.08.2024r.) w sprawie interpelacji Radnej Rady Gminy Czarna Dąbrówka dotyczącej nieprawidłowości po wykonaniu modernizacji drogi wojewódzkiej w m. Kleszczyniec informuję, że po dokonaniu rozpoznania sprawy i wizji w terenie przez pracowników RDW Bytów przy udziale mieszkanki zgłaszającej wymienione w piśmie nieprawidłowości stwierdzam co następuje.

Podczas wykonywania w/w modernizacji zrezygnowano z ustawienia wyniesionych krawężników na prawym łuku skrzyżowania z powodu częstego najeżdżania na nie przez samochody ciężarowe wykonujące nieprawidłowo manewr włączania się do ruchu na drodze wojewódzkiej co skutkowało ich niszczeniem. Ustalono, że we wskazanym miejscu zostanie ustawiony słupek przeszkodowy.

W sprawie zalewania posesji przez wody spływające z drogi wojewódzkiej informuję, że podczas modernizacji został odtworzony fragment rowu zbierający wody na końcu którego znajduje się zjazd pod którym znajduje się zamulony i niedrożny przepust. Po wypełnieniu się rowu przez wodę następuje jej przelewanie. Problem zostanie wyeliminowany po udrożnieniu w/w przepustu. Zgodnie z art. 29 ust. 1 oraz art. 30 ustawy o drogach publicznych wykonanie i utrzymanie zjazdu w prawidłowym stanie technicznym należy do właściciela lub użytkowników gruntów przyległych do drogi. **Wymóg powyższy dotyczy obowiązku utrzymywania przepustu i zieleni znajdującej się w polu widoczności.**

Z poważaniem:

z-ca Dyrektora ds. Utrzymania Dróg i Mostów
Jarosław Szewel

/ podpisano elektronicznie /

Otrzymuje:

- adresat
- a/a